

## NCS コンポーネント認証証



認証証番号、Issue 番号	NCS004、Issue 0
発行日	2020年06月29日
申請者	セフテック電装株式会社 東京都三鷹市下連雀 6-1-7
製造者	同上
品名	ケーブルグランド及び閉止栓
型式の名称	SF**： NCS コンポーネント申請型式一覧表 PLUG： NCS コンポーネント申請型式一覧表
防爆記号	Ex db IIC Gb
適用規格	IEC 60079-0:2011(JNIOOSH-TR-46-1:2015) IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2007(JNIOOSH-TR-46-2:2015) IEC 60079-1:2014(JNIOOSH-TR-46-2:2018)
使用条件	無
製造条件	無
備考	[1] Ts=-40℃ to +80℃に基づいて試験実施 [2] 耐圧防爆接合部がメートルねじ及び NPT ねじ以外のねじについては、IEC 60079-1:2007(JNIOOSH-TR-46-2:2015)を適用する場合に限られる
有効期間	2020年06月29日から2025年06月28日まで (0版発行日:2020年06月29日)

本認証証は、試験サンプルに対し試験・評価が行われ、上記の適用規格の要求事項を満たすことが確認された印として発行されたものである。

2020年06月29日

エヌ・シー・エス 株式会社

